

# Výzva na predloženie cenovej ponuky

Názov zákazky: Asfaltovanie nových parkovacích plôch

Identifikácia verejného obstarávateľa	
Názov	Ledrov, spol. s r.o.
IČO	31635041
Adresa	Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, SK
Kontaktná osoba	Tomáš Pokorný, +421910951882, pokorny.tomas@centrum.sk

Informácie o zákazke	
Typ zákazky:	Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Typ aukcie:	Bez elektronickej aukcie
	Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.
Predpokladaná hodnota:	29200,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie:	7/2018
Lehota na predkladanie ponúk:	do 4.6.2018 do 9:00
Spôsob predkladania ponúk:	Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz: <a href="https://www.tendernet.sk/zakazka?dU5sE0cGM9XyglVheGhqTr0k">https://www.tendernet.sk/zakazka?dU5sE0cGM9XyglVheGhqTr0k</a> Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Anonymná zákazka:	Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách

Opis	
Oblasť	Stavebníctvo
Podoblasť	Stavebné práce

Opis	
Opis zákazky	<p>Predmetom ponuky a zákazky je verejné obstarávanie na dodanie stavbených prác, a to asfaltovanie nových parkovacích miest v obci Lednické Rovne v rozsahu definovanom objednávateľom.</p> <p>S1 SKLADBA ASFALT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asfaltobetón ACo 11 obrus 70/100 II. hr. 50 mm - STN EN 13108-1</li> <li>- Postrek spojovací kationaktívnou emulziou PS-EK - 1 kg/m<sup>2</sup></li> <li>- Asfaltobetón ACL 16 ložn70/100 II. hr. 50 mm - STN EN 13108-1</li> <li>- Postrek infiltračný PI,A 1,0 kg/m<sup>2</sup></li> </ul> <p>S2 SKLADBA ASFALT - PO DOFRÉZOVANÍ V HR. 50 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asfaltobetón ACo 11 obrus 70/100 II. hr. 50 mm - STN EN 13108-1</li> <li>- Postrek spojovací kationaktívnou emulziou PS-EK - 1 kg/m<sup>2</sup></li> <li>- Výstužná geomreža</li> </ul> <p>S3 SKLADBA ASFALT - PO DOFRÉZOVANÍ V HR. 100 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asfaltobetón ACo 11 obrus 70/100 II. hr. 50 mm - STN EN 13108-1</li> <li>- Postrek spojovací kationaktívnou emulziou PS-EK - 1 kg/m<sup>2</sup></li> <li>- Výstužná geomreža</li> <li>- Asfaltobetón ACL 16 ložn70/100 II. hr. 50 mm - STN EN 13108-1</li> <li>- Postrek spojovací kationaktívnou emulziou PS-EK - 1 kg/m<sup>2</sup></li> </ul> <p>V miestach prepojenia existujúcej asfaltovej plochy z navrhovanou je potrebné urobiť na existujúcej ploche odfrézovanie v šírke 1,0 m a hĺbke 50 mm nadväzujúc na odfrézovanie v šírke 1,0 m a hĺbke 0,1 m.</p> <p>V miestach spoja starej a novej časti vozovky uloží sa geomreža v homej vrstve.</p> <p>Minimálne vlastnosti na výstužnú geomrežu sú:  Materiál: sklenené vlákno s upraveným polymérovým povlakom, s výstužnou funkciou  Ťahová pevnosť pozdĺžna: 100 kN/m ASTM D 6637  Ťahová pevnosť priečna: 100 kN/m ASTM D 6637  Predĺženie pri pretrhnutí: &lt; 3 % ASTM D 6637  Bod tavenia: &gt; 218 oC ASTM D 276  Plošná hmotnosť: 370 g/m<sup>2</sup> ASTM D 5261-92  Young modulus: 69 000 MPa  Lepiaci vrstva: aktivuje sa tlakom  Veľkosť ôk: 12,5 x 12,5 mm</p> <p>Položenie nových vrstiev a vytvorenie spádov je riešené z cieľom napojiť sa na exist. asfaltové plochy, pričom sa nebude meniť výrazne ich sklon, tzn. Napájanie nivelety novej komunikácie bude priamo nadväzovať na existujúcu niveletu existujúceho parkoviska.</p> <p>Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.</p> <p>Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 10/2018</p> <p>Miesto a termín uskutočnenia predmetu zákazky:  Námestie slobody - Lednické Rovne  Predpokladaný termín realizácie : 8/2018  Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi oznámiť termín pripravenosti miesta realizácie minimálne 10 dní vopred.  Zhotoviteľ je povinný začať s realizáciou do 10 dní od dátumu pripravenosti miesta realizácie.</p> <p>V prípade omeškania Zhotoviteľa s realizáciou / odovzdaním Diela, objednávateľovi vzniká právo požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej sumy za každý, čo aj len začatý deň omeškania Zhotoviteľa s realizáciou /odovzdaním Diela.</p>

## Položky zákazky

P.Č.	Názov položky / Špecifikácia	Množstvo
1	Úprava škár asfalt. zálievkou do 1kg	115,510 m
2	Postrek spojovací kationaktívnou emulziou PS-EK v množstve 1,00 kg/m <sup>2</sup>	1369,730 m <sup>2</sup>
3	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m <sup>2</sup>	1323,530 m <sup>2</sup>
4	Asfaltový betón AC 11 O 50/70 II hr. 50 mm	1369,730 m <sup>2</sup>
5	Asfaltový betón AC 16 L 50/70 II vrstva ložná hr. 50 mm	1323,530 m <sup>2</sup>

P.Č.	Názov položky / Špecifikácia	Množstvo	
6	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	41,740	m
7	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	47,510	m
8	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 200-250 mm	26,250	m
9	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	676,670	t
10	Geomreža pre vystužovanie asfaltových vrstiev, tkaná zo skleneného vlákna	90,000	m2

Generované 17.5.2018 o 17:50 systémom TENDERnet